

Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a
Engtoften 6
8586 Ørum Djurs
Att.: Thorkild Rasmussen

Rapportnr.: AR-24-CG-24078059-01
Batchnr.: EUDKVE-24078059
Kundenr.: CA0007468
Modt. dato: 09.09.2024

Analyserapport

Prøvested:	Ørum Djurs Vandværk - Ledningsnet - 78986 - V20000800 / 4725000899		
Udtagningsadresse:	Brokkedalvej 2, 8500 Grenaa		
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol		
Prøveudtagning:	09.09.2024 kl. 10:34		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	DSN5	
Analyseperiode:	09.09.2024 - 16.09.2024		

Prøvemærke:	køkkenet					
Lab prøvenr:	835-2023-81291316	Enhed	Kravværdier **	DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.		
Mikrobiologi						
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)	

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for kimtal ved 22°C. Der udtages en supplerende prøve til parameteren.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

16.09.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 940 af 22/07/2024 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.